

Vážená paní/vážený pane,
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás jménem [REDACTED]
[REDACTED] žádáme o poskytnutí kopie vyjádření
vydaného Vaší hygienickou stanicí pod č.j. HSHMP 12602/2023 ze dne 14.3.2023 (sp.zn. S-HSHMP
12602/2023), které bylo vydáno na základě hlášení práce s azbestem na pozemcích č. 1805/1, 1805/3 a
1805/10-37 k.ú. Vysočany ze dne 7.3.2023.

Dokument prosím zašlete do naší datové schránky: [REDACTED] Pro případ upřesnění dotazu kontaktujte [REDACTED]
[REDACTED]

Děkujeme za vyřízení!



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 9.5.2023
Naše č. j.: HSHMP 24557/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 24557/2023
Vyřizuje: Bc. Lucie Boudová
Tel.: +420 281 000 450
E-mail: lucie.boudova@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9
V Praze dne: 11.5.2023
Počet listů/přílohy: 1/1



Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní/vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HS HMP“) obdržela dne 9.5.2023 Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), ve které konkrétně žádáte následující:

Vyjádření HS HMP k hlášení prací s azbestem evidované pod č.j.: HSHMP 12602/2023.

V příloze Vám výše uvedené vyjádření zasíláme.

S pozdravem

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Příloha: vyjádření č.j.: HSHMP 12602/2023



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: -

Ze dne: 7. 3. 2023

Naše č. j.: HSHMP 12602/2023

Sp. zn.: S-HSHMP 12602/2023

Vyřizuje: Bc. Pavel Kubeš


Tel.: +420 281 000 433

E-mail: pavel.kubes@hygp Praha.cz

Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9

V Praze dne: 14. 3. 2023

Počet listů/příloh: 2/0



Vyjádření - Hlášení prací s azbestem: Demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny a odstranění komínek před demolicí objektů, na pozemcích parc. č. 1805/1, 1805/3 a 1805/10-37 k.ú. Vysočany, Praha 9

Podáním ze dne 7. 3. 2023, pod č. j.: HSHMP 12602/2023, ohlásila společnost [redacted] (dále jen „zaměstnavatel“) Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provádění prací s materiálem obsahujícím azbest v souladu s požadavkem § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Součástí tohoto hlášení jsou ve smyslu § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů i opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu. Podle § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu je nutno s HSHMP předem projednat.

Místem výkonu prací bude areál rekreačních objektů určených k demolici. Střešní krytinou na chatce č. 2 a 9 jsou eternitové šablony. Na všech chatkách jsou azbestocementové komínky. Areál se nachází na pozemcích parc. č. 1805/1, 1805/3 a 1805/10-37 k.ú. Vysočany, Praha 9.

Práce s azbestem budou zahájeny po vydání stanoviska Hygienické stanice hl. města Prahy k hlášení prací s azbestem. Termín zahájení prací je stanoven předběžně na 1. 4. 2023, doba trvání prací je plánována na 7 dnů.

HSHMP obdrží, písemně nebo elektronicky, vyzoomění o započeti prací minimálně dva pracovní dny před zahájením prací.

Práce s azbestem se týkají demontáže a odstranění azbestocementové střešní krytiny obsahující azbest typu chrysotil. Předpokládáné množství odstraňovaného materiálu s obsahem azbestu je 1,1 t

Práce na odstraňování materiálu s obsahem azbestu budou prováděny v otevřeném kontrolovaném pásmu, (dále jen „KP“), které bude vytyčeno cca 2 m od půdorysu dotčených chatek, bude vyznačeno výstražnou páskou s nápisem a označením „kontrolované pásmo“ a „zákaz vstupu na staveniště“. Po dobu trvání prací bude nepovoleným osobám vstup do KP zakázán. Přesun materiálu bude zajištěn žebříkem. Vstup a výstup z/do KP bude realizován prostřednictvím dekontaminačního prostoru (tříkomorové hygienické smyčky).

Před demontáží se na střešní šablony aplikuje nízkotlakým stříkacím zařízením certifikovaný enkapsulační prostředek FOSTER, následně se šablony šetrně demontují tak, aby nedocházelo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší, broušení a řezání je zakázáno. Demontovaný materiál se ošetří stabilizačním nástřikem a vloží se do neprodyšných PE vaků nebo BigBagů v prostoru KP. Vaky budou uzavřeny a označeny štítkem upozorňujícím na nebezpečný odpad. Vzduchotěsně uzavřené a dekontaminované vaky budou transportovány přes materiálovou propust' z prostoru KP a budou uloženy do přistaveného kontejneru. Po ukončení prací se stabilizovaný odpad s obsahem azbestu předá

oprávněné společnosti na zneškodňování odpadů – [redacted] skládka [redacted] Po odstranění všech azbestových materiálů bude celý prostor KP očištěn účinným vysavačem s HEPA filtrací H13. Stávající střešní konstrukce bude po demontáži šablon stabilizována enkapsulačním nástřikem.

Vstup do KP bude možný pouze s OOPP. Pracovníci budou mít k dispozici polomasku s filtrem FFP3, jednorázový ochranný oblek s kapucí s atestem M3, kat. III, třída 5 – prachotěsný, pracovní rukavice, pracovní boty, ochranné brýle.

Po každém ukončení prací proběhne dekontaminace pracovníků v hygienické smyčce, která bude součástí KP. V hygienické smyčce bude vysavačem třídy H13 vysán zbytkový kontaminovaný prach z jednorázového oděvu, poté se s rukavicemi a návleky uloží do PE pytle a uzavře. K dočištění masky a obličejů se použijí vlhčené ubrousky. Použité a poškozené OOPP jsou ukládány do PE pytle a budou odstraněny jako nebezpečný odpad. Místo hygienické očišty je napojeno na odsávací jednotku se sacím a filtračním výkonem 600 m³/h.

V prostoru KP není povoleno jíst, pít ani kouřit. Jako sanitární zařízení pro zaměstnance bude sloužit mobilní WC TOI-TOI. Denní místnost bude zřízena v přistavené stavební buňce. Zaměstnanci budou mít k dispozici lékárníčku první pomoci s vybavením pro případ úrazu.

Zaměstnanci budou dodržovat bezpečnostní přestávky v rozmezí 10 minut po každých 2 hodinách vykonané práce v kontrolovaném pásmu. Vedoucí zaměstnanec zaznamená do pracovního deníku dobu expozice azbestem u každého zaměstnance za každý den. Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci rizikových prací v rozsahu stanoveném § 40 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní lékařské služby zajišťuje [redacted]

Na pracovišti bude v kontrolovaném pásmu pracovat 6 zaměstnanců společnosti [redacted] Zúčastnění zaměstnanci jsou dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j.: KHSJM 12611/2015/BM/HP ze dne 1. 4. 2015 zařazení ve 3. kategorii prací z hlediska faktoru prach-azbestová vlákna.

Osobou odpovědnou za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je pan [redacted]

HSHMP konstatuje, že shora uvedené hlášení splňuje náležitosti stanovené § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů a HSHMP je bere na vědomí.

Navržená opatření (zůstává uloženo v dokumentaci oddělení hygieny práce) splňují požadavky NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, (Díl 4. Azbest, § 21 minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení), ve znění pozdějších předpisů, a proto lze souhlasit se zahájením prací na „Demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny a odstranění komínků před demolicí objektů, na pozemcích parc. č. 1805/1, 1805/3 a 1805/10-37 k.ú. Vysočany, Praha 9“.

Bc. Lucie Boudová

vedoucí oddělení hygieny práce III.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Co: HP