

ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ

Sídlo organizace Praha 1

Rytířská 404/12

Datovou schránkou

**Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**


Vážení,

obracíme se na Vás se svou žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke stavbám níže uvedeným.

Žádáme o zaslání vyjadřovacích závazných stanovisek které jsou k dispozici a veškeré dostupné stavební dokumentace, vztahující se ke stavbě na, poz.827/338, k.ú. Bohnice, objekt č. 814.

Dále žádáme o informaci, zda je vedeno u stavebního úřadu jakékoliv řízení vztahující se k této stavbě, či pozemku.

S pozdravem



V Praze dne 13.3.2024

Městská část Praha 8

Odbor životního prostředí

Zenklova 35, Praha 8

Datovou schránkou

**Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**


Vážení,

obracíme se na Vás se svou žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke stavbám níže uvedeným.

Žádáme o zaslání vyjadřovacích závazných stanovisek které jsou k dispozici vztahující se ke stavbě na poz.827/338, k.ú. Bohnice, objekt č. 814.

Dále žádáme o informaci, zda je vedeno u stavebního úřadu jakékoliv řízení vztahující se k této stavbě, či pozemku.

S pozdravem




V Praze dne 13.3.2024



**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 14.3.2024  
Naše č. j.: HSHMP 14198/2024  
Sp. zn.: S-HSHMP 14198/2024  
Vyřizuje: Bc. Lucie Adamová  
Tel.: +420 281 000 450  
E-mail: lucie.boudova@hygp Praha.cz  
Územní pracoviště: Měšická 646/5, Praha 9  
V Praze dne: 20.3.2024  
Počet listů/přílohy: 1/1



**Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HS HMP“) obdržela dne 14.3.2024 Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), ve které konkrétně žádáte následující: zaslání závazného stanoviska Hygienické stanice Hlavního města Prahy, která se vztahují k budovám na adrese Lodžská 814, parc. č. 827/338, k.ú. Bohnice.

V příloze Vám zasíláme závazné stanovisko HS HMP vydané k výše uvedené stavbě. Ohledně Vašeho dotazu, „zda je na stavebním úřadu vedeno jakékoliv řízení vztahující se k této stavbě, či pozemku“, se musíte obrátit na tento stavební úřad.

Vzhledem k duplicitě podání tímto považujeme za zodpovězené podání evidované pod č.j.: HSHMP 14200/2024 ze dne 14.3.2024 s názvem „106 žádost o informace, stavba Praha 8 Bohnice“.

S pozdravem

**Ing. Václav Krýsa**  
ředitel odboru hygieny práce

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*


**Přílohy: 1x závazné stanovisko HS HMP**

Stránka - 1 - z 1



HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY

Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 1.8.2022  
Naše č. j.: HSHMP 41843/2022  
Sp. zn.: S-HSHMP 41843/2022  
Vyřizuje: Bc. Lucie Boudová  
Tel.: +420 281 000 450  
E-mail: lucie.boudova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 9.8.2022



**Závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci:  
Přístavba a nástavba [redacted] parc.č. 827/338, 827/233, k.ú.  
Bohnice**

Na základě žádosti [redacted]

[redacted] který na základě plné moci zastupuje stavebníka, společnost [redacted]

[redacted] doručené dne 1.8.2022, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Přístavba a nástavba [redacted] parc.č. 827/338, 827/233, k.ú. Bohnice.“

Po zhodnocení souladu předloženého dokumentu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP

**toto závazné stanovisko.**

S předloženou dokumentací pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci: „Přístavba a nástavba [redacted] parc.č. 827/338, 827/233, k.ú. Bohnice“

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Ke kolaudaci budou HSHMP předloženy protokoly o seřízení, měření a zaregulování výkonů vzduchotechnických zařízení, které objektivně doloží, že všechny prostory pracovišť a pomocných zařízení mají zajištěnou odpovídající výměnu vzduchu.

2. Ke kolaudaci budou HSHMP předloženy výpočty osvětlení dle skutečného provedení stavby, tj. protokoly z měření umělého osvětlení pracoviště, které objektivně doloží, že všechny prostory pracovišť mají zajištěnou odpovídající osvětlenost  $E_m$  v souladu s požadavky § 45 Osvětlení pracoviště nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.
3. Před započítáním užívání stavby musí být HSHMP předložen autorizovaný nebo akreditovaný protokol měření hluku stacionárních zdrojů, který prokáže dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb v denní i noční době.

#### Odůvodnění:

Projekt zpracoval [REDAKCE]

[REDAKCE] v červenci 2022, bez čísla zakázky, bez čísla paré.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace je nástavba a přístavba [REDAKCE] parc.č. 827/338, 827/233, k.ú. Bohnice.

V 1. NP budou umístěny prodejní prostory [REDAKCE] s prostorem pro servisní techniky, skladové prostory, úklidová místnost s výlevkou a sanitární zařízení v počtu: 1x WC ženy s umyvadlem, 1x WC imobilní s předsíní a umyvadlem, 1x sedací WC muži s umyvadlem, dále denní místnost, 2x kancelář, úklidová místnost s výlevkou, 3x sprcha muži, 1x WC ženy s předsíní a umyvadly, 4x sedací WC muži s předsíní a umyvadly a 1x pohotovostní WC muži a 1x pohotovostní WC ženy. Ve 2.NP budou prodejní prostory, sklad, 2 úklidové místnosti s výlevkou a WC pro zákazníky. Ve 3.NP bude motosalon, kanceláře, kuchyňka, sklad, jednací místnost, úklidová místnost s výlevkou a sanitární zařízení v počtu: 1x WC imobilní, 2x WC ženy, 2x WC muži.

Světlá výška pobytových místností je nejméně 3,4 m.

Osvětlení je denní prostřednictvím prosklené severní fasády a doplněno umělým. Zdrojem tepla je stávající výměňková stanice. Vytápění je ústřední, v 1. a 2. NP podlahové. Teplá voda bude řešena elektrickými bojlerly. Kancelářské prostory budou větrány přirozeně, otevíratelnými okny. Obchodní plochy a sanitární zařízení budou větrány VZT jednotkou s rekuperací. Čerstvý vzduch bude nasáván ze střechy objektu. Znehodnocený vzduch bude vyfukován nad střechu objektu. Jako distribuční prvky jsou použity vířivé anemostaty. Úhrada vzduchu v prostoru sanitárních zařízení je zajištěna dveřní mřížkou nebo podfíznutím dveří. Chlazení prostor je zajištěno klimatizačními jednotkami se split systémem. Venkovní jednotky budou umístěny na fasádě objektu.

Předpokládaný počet zaměstnanců je nejvýše 58 osob.

Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační řad.

Celková plocha řešeného objektu je 2 108,8 m<sup>2</sup>.

Předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, proto bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Za dodržení hlukových limitů při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby.

Uložené podmínky se opírají o požadavky stanovené v § 41 Větrání pracovišť s § 42 Nucené větrání a § 45 Osvětlení pracoviště nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a také požadavky stanovené v ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. Podmínka č. 3 se opírá o požadavky stanovené § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a o nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů.

**Bc. Lucie Boudová**

vedoucí oddělení hygieny práce III

*„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“*

co.: HP